



LEGENDA :

- 21K 60120 – DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD USS KOŠICE
RA-N*P/15/5 – TERMOSTATICKÝ RADIATOROVÝ VENTIL, DANFOSS, RA-N, PRIAMY, DN15, NASTAVENIE 5
RLV-S*P/15 – RADIATOROVÉ SKRUTKOVANIE, DANFOSS, RLV-S, PRIAME, DN 15

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

- 201 - CHODBA
202 - SCHODISKO
203 - CHODBA
204 - POŠTA
205 - STAROSTA
206 - BALKÓN
207 - MIESTNOSŤ
208 - MIESTNOSŤ
209 - INTERNETOVÁ MIESTNOSŤ
210 - SKLAD
211 - SKLAD
212 - CHODBA
213 - KUCHYNKA
214 - WC ŽENY
215 - PREDSIENĽ + WC MUŽI
216 - POVALA

SMART RIADIACI SYSTÉM DANFOSS LINK

- UMIESTNENIE RIADIACEJ JEDNOTKY DANFOSS LINK CC Wifi NSU V MIESTNOSTI č.205
- NA VYKUROVACÍCH TELESÁCH BUDÚ NAMONTOVANÉ ELEKTRONICKÉ BEZDRÔTOVÉ PROGRAMOVATELNÉ TERMOSTATICKÉ HLAVICE DANFOSS CONNECT S ADAPTÉRMÍ NA RA-N
- NA DVOCH VYKUROVACÍCH TELESÁCH NA STUPAČKÁCH č.9 a č.10 V MIESTNOSTI č.102 BUDÚ NAMONTOVANÉ RUČNÉ HLAVICE
- DO KOTLA BUDE DOPLNENÉ SPÍNACIE KOTLOVÉ RELÉ DANFOSS LINK BR
- PRE PRENOS SIGNÁLU BUDÚ V OBJEKTE UMIESTNENÉ OPAKOVACIE JEDNOTKY SIGNÁLU DANFOSS LINK CF-RU

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TEZAB MAGURSKÁ 7 BANSKÁ BYSTRICA	
MILAN KOVÁČIK	MILAN KOVÁČIK	MILAN KOVÁČIK		
INVESTOR: OBEC MURÁNSKA DLHÁ LÚKA			FORMÁT	2 A4
STAVBA: REKONŠTRUKCIA KOTOLNE A VYKUROVANIA OBECNÉHO ÚRADU V OBCI MURÁNSKA DLHÁ LÚKA			DÁTUM	10/2019
			STUPEŇ	RP
			PROFESIA	VYKUROVANIE
			Č. ZÁK.	19 414 300
OBSAH: PÔDORYS 2.NP			MIERKA 1:100	Č. VÝKRESU 09