

LEHOTY VYKONÁVANIA ČISTENIA A KONTROL KOMÍNOV

(podľa § 20 vyhl. MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii palivového spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontroly)

1. AK SÚ NA KOMÍNOVÉ TELESO PRIPOJENÉ SPOTREBIČE S CELKOVÝM TEPELNÝM VÝKONOM DO 50 KW:

- A. Raz za 4 mesiace ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá
- B. Raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
- C. Raz za 12 mesiacov, ak do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

2. AK SÚ NA KOMÍNOVÉ TELESO PRIPOJENÉ SPOTREBIČE S CELKOVÝM TEPELNÝM VÝKONOM NAD 50 KW:

- A. Raz za 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá
- B. Raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá

VYKURUJ BEZPEČNE!



MINISTERSTVO
VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO VYKUROVANIA

NA ROZKUROVANIE NEPOUŽÍVAJ
HORĽAVÉ KVAPALINY
**HROZÍ ICH VZPLANUTIE
A ROZLIATIE !!!**

PRED VYKUROVACOU SEZÓNOU
SI NECHAJ VYČISTIŤ
A SKONTROLOVAŤ KOMÍN
SADZE HORIA !!!

POPOL Z KOZUBA A KACHLÍ
VYSYP DO NEHORĽAVEJ
A UZATVORENEJ NÁDOBY !!!

KOZUB A KACHLE
S HORIA CIM OHŇOM
NENECHAJ BEZ DOZORU !!!

V BLÍZKOSTI VYKUROVACÝCH
SPOTREBIČOV NESUŠ ODEVY
A INÉ HORĽAVÉ LÁTKY
HROZÍ ICH VZNIETENIE !!!

PRED KOZUB A KACHLE UMIETNI
NEHORĽAVÚ OCHRANNÚ PODLOŽKU
**ISKRA MÔŽE
SPOSOBIŤ POŽIAR !!!**



**VYKURUJ
BEZPEČNE!**



MINISTERSTVO
VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

