



LEGENDA :

- 21K 60040 ————— TYPOVÉ OZNAČENIE VYKUROVACIEHO TELESA
- RA-N*P/15/3 ————— TERMOSTATICKÝ RADIATOROVÝ VENTIL, DANFOSS, RA-N, PRIAMY, DN15, NASTAVENIE 3
- RLV-S*P/15 ————— RADIATOROVÉ SKRUTKOVANIE, DANFOSS, RLV-S, PRIAME, DN 15
- 101-01 ————— ČÍSLO MIESTNOSTI
- Qr = 436 W ————— REDUKOVANÝ VÝKON VYKUROVACIEHO TELESA dt=70/50°C

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TEZAB MAGURSKÁ 7 BANSKÁ BYSTRICA	
MILAN KOVÁČIK	MILAN KOVÁČIK	MILAN KOVÁČIK		
INVESTOR: OBEC MURÁNSKA DLHÁ LÚKA			FORMÁT	2 A4
STAVBA: REKONŠTRUKCIA KOTOLNE A VYKUROVANIA OBECNÉHO ÚRADU V OBCI MURÁNSKA DLHÁ LÚKA			DÁTUM	10/2019
			STUPEŇ	RP
			PROFESIA	VYKUROVANIE
			Č. ZÁK.	19 414 300
OBSAH:			MIERKA	Č. VÝKRESU
SCHÉMA STUPAČIEK			—	10